

Zębiec, 1 kwiecień 2020 r.

# ZAŚWIADCZENIE

## Kocioł c.o. typu SZAFIR 16

o mocy nominalnej 16 kW  
zasilany węglem kamiennym

produkowany przez:  
**Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna**  
**27-200 Starachowice**

spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy:

### PN-EN 303-5:2012 w 5. Klasie

Parametr	Jednostka	Wartości oznaczone dla 5. Klasy	Wymagania wg PN-EN 303- 5:2012 dla 5. Klasy
Sprawność kotła	%	89,5	≥ 88,2
Emisja zanieczyszczeń			
CO	mg/m <sup>3</sup>	274	≤ 700
Pył	mg/m <sup>3</sup>	46,5	≤ 60
OGC	mg/m <sup>3</sup>	7,8	≤ 30

Zaświadczenie wydano w oparciu o interpolację liniową świadectwa S/335/2019/K5 z dnia 25.09.2019 oraz S/677/2019/K5 z dnia 10.01.2020 wydane przez Centrum Badań Środowiska SORBCEM 41-700 Ruda Śląska ul. Kokotek 6.

Prezes Zarządu  
  
Robert Tkaczuk

Członek Zarządu  
  
Adam Młodawski