

Zębiec 12.09.2022 r.

ZAŚWIADCZENIE

dotyczy: zabezpieczenia cofnięcia płomienia do podajnika paliwa w kotłach pelletowych

ZGM Zębiec S.A. zaświadcza, że kotły pelletowe typoszeręgów: AGAT; DIAMENT; ONYKS; RUBIN z automatycznym podawaniem paliwa posiadają w swojej budowie zabezpieczenie cofnięcia płomienia do podajnika paliwa.

Zabezpieczeniem jest giętka rura z tworzywa sztucznego ze stelażem z drutu, usytuowana pod odpowiednim kątem względem podajnika paliwa. W przypadku cofnięcia płomienia giętka rura z tworzywa sztucznego zostanie stopiona i fizycznie nie będzie możliwe zarówno przeniesienie ognia do zasobnika jak i podawania paliwa.

Dodatkowo, typoszeręgi kotłów AGAT; DIAMENT; ONYKS; RUBIN, posiadają czujnik temperatury podajnika, który na bieżąco kontroluje temperaturę rury zsypu podajnika z tworzywa sztucznego. W przypadku przekroczenia temperatury 75°C rury zsypu sterownik odłącza podajnik i nadmuchiwa powietrze do palnika. Sterownik sygnałem ciągłym alarmuje o zaistniałej sytuacji, a na jego wyświetlaczu pojawia się komunikat pożar podajnika.

Prezes Zarządu


Robert Tkaczuk

Członek Zarządu


Adam Młodawski

Spółka posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy:
PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-N 18001:2004